

**Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир**

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	11.03.2022 11.00-12.00	Южно-Курильский ТП-27	Аварийная	Повреждение нулевого провода по 0,4 кВ в ТП-27	Будут обесточены потребители: <b>ТП-10 «Хоздвор»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Земельный участок Купча;</li> <li>• Боксы "Универсал";</li> <li>• СТО «777» (ИП Давыденко С.В.);</li> <li>• Боксы Администрации;</li> <li>• ГСМ "Универсал";</li> <li>• Питомник для животных;</li> <li>• Пилорама.</li> </ul> <b>ТП-27 «Дельта»:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10;</li> <li>• ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина);</li> <li>• ООО "Дельта";</li> <li>• ООО "Техноимпорт";</li> <li>• ООО «Стратегия»;</li> <li>• ООО «Водоканал»;</li> <li>• ООО «Прогресс»;</li> <li>• ИП Бен Гвон;</li> <li>• ф/х Макашов;</li> <li>• ф/х Столицкий Ю.;</li> <li>• БРУ ООО "Гарантия".</li> </ul>	1 час	Ремонтные работы

**Примечание:**

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Неотложная** (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

**Аварийная** (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).