

Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в энергосистеме о. Кунашир 03 июня 2022 г.

№ п/п	Дата, время (мск)	Энергорайон, объект электроэнергетики	Категория заявки (неотложная, аварийная)	Что произошло	Последствия для потребителей	Ожидаемое время восстановления электроснабжения	Принятые меры
1.	03.06.2022 13:15-15:00	Южно-Курильск ВЛ-6 кВ ТП 11 - ТП 15	Неотложная	Повреждение изоляции провода СИП-3 на траверсе концевой анкерной деревянной опоры, появление тока утечки на стойку опоры, искрение в месте повреждения, угроза возгорания	Будут обесточены потребители: ТП-11: •ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25; •ул. Советская, д. 6; •ул. Молодежная, д.11; •Сейсмостанция; •База ИП Гребенкин И.А. •ОКУ «Ю-К пожарный отряд»; •ООО Магнит; •м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.); •уличное освещение. ТП-15: •ОРТПЦ "Орбита". ТП-54: •МЧС	1 ч 45 мин	

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования).