

Ремонты, выполняемые по плановым и неплановым (неотложным) заявкам, приводящие к отключениям (ограничениям) потребителей о. Кунашир на 09 декабря 2021

№ пп	Планируемая дата, время (мск)		Энергорайон	Категория заявки, вид ремонта / Описание работ, приводящих к вводу ограничений	Последствия для потребителей	Примечание
	начала	окончания				
1.	09.12.2021 13:00	09.12.2021 16:00	Южно- Курильский	Плановая. Отключение ВЛ-6 кВ «ПС-35 Южно-Курильская – с. Отрада», ВЛ-6 кВ «ПС-35 Южно-Курильская – ТП-24» для подключения энергопринимающей установки потребителя (КТП-100-6/0,4), построенной в рамках осуществления технологического присоединения по ТУ-169 от 01.11.2021.	Будут обесточены потребители: ТП-21 «Отрада»: • с. Отрада; ТП-23 «Труд-Сахалин»: • «База АО «Труд-Сахалин» ТП-41 «Асфальтобетонный завод»: • АБ; • жилой дом. ТП-53 «Котельная с. Отрада»: • котельная с. Отрада. ТП-55 «мкр. Отрада»: • жилые дома мкр. Отрада. ТП-56 «КНС Отрада»: • КНС с. Отрада. ТП-24: • ООО Натали; • Лесхоз; • ООО Стратегия (база); • ФГБУ «Заповедник Курильский»; • ул. Заречная 2А; • БРУ ЮКРК; • КФХ Ульянов М.И.	
2.	09.12.2021 09:00	09.12.2021 13:00	Южно- Курильский	Плановая. Отключение ТП-19 для проведения работ по замене КТП в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир	Будут обесточены потребители: ТП-19: • застава «Отрада»; • ул. Метеостанции; • кв. Рыбников 17; • метеостанция.	